

Gebrauchsfähigkeitsprüfung

Anschrift Anschlussnehmer: _____

Gebäudeart: EFH MFH Garage Sonstige

Zählernummer: _____ Zählerstand: _____ m³

Anschlussnehmer: _____

Installationsunternehmen: _____

Kontrolle der Rohrleitung: **Ja** **Nein**

Rohrleitungsbefestigung in Ordnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rohrleitung frei von mechanischer oder thermischer Belastung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rohrleitung äußerlich frei von optischer Veränderungen oder Korrosion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rohrleitungsverlauf in Hohlräumen be-/entlüftet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rohrleitungsöffnungen vorschriftsmäßig verwahrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasschlauchleitungen spannungs,- knick,- und verdrehfrei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potentialausgleich vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges/Bemerkungen: _____

Absperreinrichtungen kontrollieren: **i. O.** **nicht i. O.**

HAE Zugänglichkeit und Bedienbarkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:		_____
Gaszähler Zugänglichkeit und Bedienbarkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:		_____
Gasgeräte Zugänglichkeit und Bedienbarkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:		_____

Gebrauchsfähigkeitsprüfung:

Die Gasleitung wurde als Gesamtleitung in Teilabschnitten geprüft.

Bemerkungen: _____

Prüfmedium: Betriebsgas Luft

Absperreinrichten Gasgeräte: geschlossen nicht geschlossen

Gebrauchsfähigkeitsprüfung durchgeführt mit: Leckmengenmessgerät der Firma: _____

Betriebsdruck: _____ hPa Prüfdruck: _____ hPa Leckmenge: _____ l/h

Wurden Mängel festgestellt: _____

Endergebnis der Gebrauchsfähigkeitsprüfung

- Unbeschränkte Gebrauchsfähigkeit (Leckmenge < 1 l/h und keine weiteren Mängel)
- Verminderte Gebrauchsfähigkeit (Leckmenge ≥ 1 l/h und < 5 l/h)
Die Leitungsanlage muss innerhalb von 4 Wochen nach dieser Feststellung instand gesetzt werden!
- Keine Gebrauchsfähigkeit (Leckmenge ≥ 5 l/h)
Die Leitungsanlage ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und muss instand gesetzt werden.

Sonstige Bemerkungen:

Datum: _____

Unterschrift Prüfer

Unterschrift Anschlussnehmer

- Protokollausdruck des Messgerätes für den Anschlussnehmer wurde überreicht
- Protokollausdruck des Messgerätes für den Netzbetreiber wurde überreicht

Die Prüfung erfolgte nach DVGW-TRGI und erfüllt den momentanen Zustand der Gasanlage.